



Утверждаю  
Глава Любимовского сельсовета  
Большесолдатского района Курской области  
Е.А. Минаков  
« 12 » 2021 года

АКТ № 9

обследования технического состояния системы водоснабжения Любимовского сельсовета  
Большесолдатского района Курской области

Объект расположен по адресу: Курская область, Большесолдатский район, п. Долгий, ул. Юрьево .

Балансовая стоимость объекта – 3,00 руб.

Остаточная стоимость объекта – 3,00 руб..

1. Краткая характеристика объекта:

- Водозаборная скважина глубина 100м, год ввода в эксплуатацию -1983.
- Водонапорная башня «Рожновского» объемом 8 м3, год ввода в эксплуатацию – 1983г.
- Водопроводные сети протяженностью 1,4 км , сталь, год ввода в эксплуатацию – 1983г.

2. Техническое состояние обследуемого объекта:

- Водозаборные скважины – техническое состояние удовлетворительное.
- Водонапорная башня-техническое состояние удовлетворительное;
- Водопроводные сети:сталь – техническое состояние удовлетворительное.



Утверждаю  
Глава Любимовского сельсовета  
Большесолдатского района Курской области  
Е.А. Минаков  
« 26 » \_\_\_\_\_ 2021 года

АКТ №8

обследования технического состояния системы водоснабжения Любимовского сельсовета  
Большесолдатского района Курской области

Объект расположен по адресу: Курская область, Большесолдатский район, д. 1-я  
Косторная.

Балансовая стоимость объекта – 3,00 руб.  
Остаточная стоимость объекта – 3,00 руб.

1. Краткая характеристика объекта:

- Водозаборная скважина 2 шт.:
  - ул. Школьная глубиной 85м., год ввода в эксплуатацию – 1993г.
  - ул. Гусинец глубиной 85 м., год ввода в эксплуатацию – 1993г.
- Водонапорная башня «Рожновского» -2 шт.
  - ул. Школьная объемом 18 м3, год ввода в эксплуатацию – 2012г.
  - ул. Гусинец объемом 9 м3, год ввода в эксплуатацию – 1993г.
- Водопроводные сети протяженностью 4,53 км. – полиэтилен, год ввода в эксплуатацию – 2011г., сталь, год ввода в эксплуатацию – 1993г.

2. Техническое состояние обследуемого объекта:

- Водозаборные скважины – техническое состояние удовлетворительное.
- Водонапорные башни:
  - ул. Гусинец – техническое состояние удовлетворительное;
  - ул. Школьная – техническое состояние хорошее.
- Водопроводные сети:
  - полиэтилен – техническое состояние хорошее;
  - сталь – техническое состояние удовлетворительное.

Утверждаю  
Глава Любимовского сельсовета  
Большесолдатского района Курской области  
\_\_\_\_\_ Е.А. Минаков  
«15» сентября 2021 года

АКТ №7

обследования технического состояния системы водоснабжения Любимовского сельсовета  
Большесолдатского района Курской области

Объект расположен по адресу: Курская область, Большесолдатский район, д.  
Хитровка.

Балансовая стоимость объекта – 3,00 руб.

Остаточная стоимость объекта – 3,00 руб.

1. Краткая характеристика объекта:

- Водозаборная скважина глубиной 85 м, год ввода в эксплуатацию – 1976 г.
- Водонапорная башня «Рожновского» объемом 9 м<sup>3</sup>, год ввода в эксплуатацию – 1968г.
- Водопроводные сети протяженностью 0,58 км. – полиэтилен, год ввода в эксплуатацию – 2016г.

2. Техническое состояние обследуемого объекта:

- Водозаборная скважина – техническое состояние удовлетворительное.
- Водонапорная башня – техническое состояние удовлетворительное.
- Водопроводные сети – техническое состояние хорошее.



Утверждаю  
Глава Любимовского сельсовета  
Большесолдатского района Курской области  
Е.А. Минаков  
«20» декабря 2021 года

АКТ №6

обследования технического состояния системы водоснабжения Любимовского сельсовета  
Большесолдатского района Курской области

Объект расположен по адресу: Курская область, Большесолдатский район, д.  
Масловка.

Балансовая стоимость объекта – 3,0 руб.  
Остаточная стоимость объекта – 3,0 руб.

1. Краткая характеристика объекта:

- Водозаборная скважина глубиной 76 м, год ввода в эксплуатацию – 1968г.
- Водонапорная башня «Рожновского» объемом 9 м<sup>3</sup>, год ввода в эксплуатацию – 1968г.
- Водопроводные сети протяженностью 0,80 км. – полиэтилен, год ввода в эксплуатацию – 2017г.

2. Техническое состояние обследуемого объекта:

- Водозаборная скважина – техническое состояние удовлетворительное.
- Водонапорная башня – техническое состояние удовлетворительное.
- Водопроводные сети – техническое состояние хорошее.





Утверждаю  
Глава Любимовского сельсовета  
Большесолдатского района Курской области  
Е.А. Минаков  
«20» июни 2021 года

АКТ №5

обследования технического состояния системы водоснабжения Любимовского сельсовета  
Большесолдатского района Курской области

Объект расположен по адресу: Курская область, Большесолдатский район, пос.  
Долгий.

Балансовая стоимость объекта – 10351657 руб.

Остаточная стоимость объекта – 10351657 руб.

1. Краткая характеристика объекта:

- Водозаборная скважина глубиной 100 м., год ввода в эксплуатацию – 2008г.
- Водонапорная башня «Рожновского» объемом 18 м3, год ввода в эксплуатацию – 2008г.
- Водопроводные сети протяженностью 2,05 км, полиэтилен, год ввода в эксплуатацию – 2008г., сталь год ввода в эксплуатацию 1977 г

2. Техническое состояние обследуемого объекта:

- Водозаборная скважина – техническое состояние хорошее.
- Водонапорная башня – техническое состояние хорошее.
- Водопроводные сети:
  - полиэтилен – техническое состояние хорошее;
  - сталь – техническое состояние удовлетворительное.



Утверждаю  
Глава Любимовского сельсовета  
Большесолдатского района Курской области  
Е.А. Минаков  
« 20 » \_\_\_\_\_ 2021 года

#### АКТ №4

обследования технического состояния системы водоснабжения Любимовского сельсовета  
Большесолдатского района Курской области

Объект расположен по адресу: Курская область, Большесолдатский район, с.  
Любимовка, ул. Школьная.

Балансовая стоимость объекта – 72 004 руб.  
Остаточная стоимость объекта – 72004 руб.

#### 1. Краткая характеристика объекта:

- Водозаборная скважина глубиной 85 м, год ввода в эксплуатацию 2015г.
- Водозаборная скважина глубиной 105 м, год ввода в эксплуатацию 1979г.
- Станция второго подъема объемом 50м<sup>3</sup>, год ввода в эксплуатацию – 2015г.
- Водонапорная башня «Рожновского» объемом 9 м<sup>3</sup>, год ввода в эксплуатацию 1984 года, текущий ремонт в 2013 году.
- Водопроводные сети протяженностью 2,8 км – полиэтилен, года ввода в эксплуатацию – 2013г, 2015 г, 2016г.

#### 2. Техническое состояние обследуемого объекта:

- Водозаборная скважина – техническое состояние удовлетворительное.
- Водозаборная скважина – техническое состояние хорошее
- Станция второго подъема – техническое состояние хорошее
- Водонапорная башня – техническое состояние удовлетворительное.
- Водопроводные сети – техническое состояние хорошее.

Утверждаю  
Глава Любимовского сельсовета  
Большесолдатского района Курской области  
Е.А. Минаков  
« 21 » \_\_\_\_\_ 2021 года

АКТ №3

обследования технического состояния системы водоснабжения Любимовского сельсовета  
Большесолдатского района Курской области

Объект расположен по адресу: Курская область, Большесолдатский район, с.  
Любимовка, ул. Молодежная (хлебозавод).

Балансовая стоимость объекта – 3,0 руб.

Остаточная стоимость объекта – 3,0 руб.

1. Краткая характеристика объекта:

- Водозаборная скважина глубиной 64м, год ввода в эксплуатацию 1977.
- Водонапорная башня «Рожновского» объемом 12 м3, год ввода в эксплуатацию – 2010г.
- Водопроводные сети протяженностью 7,27 км. – полиэтилен год ввода в эксплуатацию 2008г., сталь, асбестоцемент, год ввода в эксплуатацию 1977 г.

2. Техническое состояние обследуемого объекта:

- Водозаборная скважина – техническое состояние удовлетворительное.
- Водонапорная башня – техническое состояние хорошее.
- Водопроводные сети:
  - полиэтилен – техническое состояние хорошее;
  - сталь, асбестоцемент – техническое состояние удовлетворение.



Утверждаю

Глава Любимовского сельсовета  
Большесолдатского района Курской области

Е.А. Минаков

2021 года

## АКТ №2

обследования технического состояния системы водоснабжения Любимовского сельсовета  
Большесолдатского района Курской области

Объект расположен по адресу: Курская область, Большесолдатский район, с.  
Любимовка, ул. Молодежная.

Балансовая стоимость объекта – 3,0 руб.

Остаточная стоимость объекта – 3,0 руб.

### 1. Краткая характеристика объекта:

- Водозаборная скважина глубиной 48 м., год ввода в эксплуатацию – 1977 г.
- Водонапорная башня «Рожновского» объемом 8 м<sup>3</sup>, год ввода в эксплуатацию – 1977 г.
- Водопроводные сети протяженностью 0,96 км. – сталь, год ввода в эксплуатацию – 1977 г.

### 2. Техническое состояние обследуемого объекта:

- Водозаборная скважина – техническое состояние удовлетворительное.
- Водонапорная башня – техническое состояние удовлетворительное.
- Водопроводные сети – техническое состояние удовлетворительное.





Утверждаю  
Глава Любимовского сельсовета  
Большесолдатского района Курской области  
Е.А. Минаков  
« 20 » \_\_\_\_\_ 2021 года

АКТ №1  
обследования технического состояния системы водоснабжения Любимовского сельсовета  
Большесолдатского района Курской области

Объект расположен по адресу: Курская область, Большесолдатский район, с. Любимовка, ул. 1-я Рабочая.

Балансовая стоимость объекта – 7928,202 тыс. руб.  
Остаточная стоимость объекта – 7928,202 тыс. руб.

1. Краткая характеристика объекта:

- Водозаборная скважина глубиной 98м, год ввода в эксплуатацию – 2014 г.
- Водонапорная башня «Рожновского» объемом 18 м<sup>3</sup>, год ввода в эксплуатацию – 2014 г.
- Водопроводные сети протяженностью 3,527 км – полиэтилен, год ввода в эксплуатацию – 2014 г.

2. Техническое состояние обследуемого объекта:

- Водозаборная скважина – техническое состояние хорошее.
- Водонапорная башня – техническое состояние хорошее.
- Водопроводные сети – техническое состояние хорошее.